

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71 - Troja

CERTIFIKÁT

Č.: 1030034

Výrobek: Deblokační a ovládací skříně

Typ: MD 063 (125, 315), MD 063/C (125/C, 315/C)

Jmenovité hodnoty: AC 690 V, 50 Hz, 63 A, 125 A, 315 A, IP 54.

Objednavatel: RUDOLF-elektro s.r.o.
Jiráskova 410, 538 03 Heřmanův Městec, Česká republika

Výrobce: RUDOLF-elektro s.r.o.
Jiráskova 410, 538 03 Heřmanův Městec, Česká republika

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 205670-01/01 ze dne: 12.12.2002

Číslo zakázky: 205670-01

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60439-1:00 ed. 2:2000 čl. 5, 7.1.3, 7.4.1.1, 7.4.3.2.2, 7.6, 7.6.5, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.7

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 168/1997 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2005

06.01.2003

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko